

Inventarisatie gebreken/nulsituatie Ploensjbad

Oktober 2024 – door bestuur en vrijwilligers Stichting 't Ploensjbad

Gebreken aan de installatie

- Douche gelegenheid onbruikbaar door verschillende lekkage plekken, in het begin van het seizoen nog open gesteld voor bezoekers, halverwege het seizoen gesloten door het groter worden van de lekkages, die op dat moment niet herstelbaar waren;
- Bronbemaling stuk gereden door gemeente, nog steeds niet gemaakt;

Chloorhok

- Chloor opslag voldoet niet aan de veiligheidseisen → gesteld door de gemeente;
- Chloordosering functioneert niet naar behoren (Computer? Elektra?);
- Afscheiding in het Chloorhok voldoet niet;
- Afzuiging?;
- Deur is te smal i.v.m. het naar binnenbrengen van het Chloor met behulp van de palletwagen;

Machinekamer

- Suppletie installatie werkt helemaal niet meer;
- Zwavelinstallatie werkt helemaal niet (Elektra? Computer?);
- Meetapparatuur/installatie lekt en dit is in het seizoen steeds erger geworden, daarnaast werkt de meetapparatuur niet naar behoren (Computer? Elektra?);
- Spoelinstallatie/filterinstallatie werkt niet naar behoren → trekt ergens lucht (hadden volgens deskundige al lang geleden gecoat moeten zijn);
- Tijdens het seizoen na een terug spoeling, ontstond er een grote lekkage door defecte pakkingen → ter plaatse opgelost als 'pleister op de wond';
- Veel roest aan de circulatie pompen, wat ook niet ten goede komt van het gehele functioneren van de machinekamer;

De zwembaden

- Folie al lange tijd versleten en niet meer schoon te krijgen;
- Badranden niet meer veilig;
- Straatwerk om de baden ligt ook onveilig;
- Waterzuiginstallatie (machine om de bodem van de zwembaden schoon te maken) werkt niet naar behoren.